



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" "04" 2016 р.

№ 05.03.02-03/11434

Речовина вогнезахисна "Fibrogaine" для сталевих повітроводів

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3824907000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

В умовах будівництва для вогнезахисту повітроводів, систем димовидалення в житлових, громадських і промислових будівлях (тип А, Б, В), спорудах електроенергетики та нафтогазодобувного комплексу; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "PROMAT SAS", Франція, 41-43 rue Paul Vaillant Couturier 03100 Montlucon, тел: (033) 0476090423, факс: (033) 0476403391

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «ПРОМАТ УКРАЇНА», Україна, 01030 м. Київ, вул. Чапаєва/Франка, 2/16, підв.прим. 44, тел: 044-537-07-75, 569-95-09, код: 37472303

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, ідентифікації та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), об'єкт експертизи "Речовина вогнезахисна "Fibrogaine" для сталевих повітроводів" відповідає вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Мінюсті України № 87/22619 від 09.01.2013 р.) за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху після полімеризації не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; концентрації формальдегіду в повітрі не перевищують середньодобову ГДК для атмосферного повітря – 0,003 мг/м³.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Мінюсті України № 87/22619 від 09.01.2013 р.) та рекомендацій виробника; в момент застосування досліджуваного речовини "Fibrogaine" в повітря робочої зони можливе надходження шкідливих хімічних речовин, їх концентрації згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" не повинні перевищувати ГДК: пилу цементу – 6 мг/м³, силікатвміщуючого пилу – 4 мг/м³; персонал

повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "ССБП Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Речовина вогнезахисна "Fibrogaine" для сталевих повітроводів ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 12.04.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Мінюсті України № 87/22619 від 09.01.2013 р.): інтенсивність запаху після полімеризації не повинна перевищувати гігієнічний норматив – 2 бали; концентрації формальдегіду в повітрі не повинні перевищувати середньодобову ГДК для атмосферного повітря – 0,003 мг/м³.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1135-16 від 01.04.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії



Бережнов С.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)