



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 06 " 04 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 11426

Суміш вогнезахисна "Формула КП" для кабельних проходок

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3824907000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

В умовах будівництва для вогнезахисту проходок в будівлях та спорудах; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО "Етернит", Російська Федерація, 249080 Калужская обл., Малоярославецкий район, село Детчино, ул. Строительная, дом 2

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ «ПРОМАТ УКРАЇНА», Україна, 01030 м. Київ, вул. Чапаєва/Франка, 2/16, підв. прим. 44, тел: 044-537-07-75, 569-95-09, код: 37472303

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих заявником документів, ідентифікації зразків, наданих заявником (як виду продукції), а також оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено, що при використанні суміші вогнезахисної "Формула КП" для кабельних проходок до показників безпеки відносяться вимоги до безпеки праці у відповідній галузі промисловості згідно з чинною нормативно-технічною документацією, вимоги ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": концентрації хімічних речовин в повітрі робочої зони не повинні перевищувати ГДК - пилу цементу – 6 мг/м³, силікатвміщуючого пилу - 4 мг/м³.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.005-88 та рекомендацій виробника; персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "ССБП Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Суміш вогнезахисна "Формула КП" для кабельних проходок", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в

заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 12.04.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": концентрації хімічних речовин в повітрі робочої зони не повинні перевищувати ГДК - пилу цементу – 6 мг/м³, силікатвміщуючого пилу - 4 мг/м³.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1141-16 від 01.04.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст. голови експертної комісії



Бережнов С.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)