



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДІ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.166.0009462-17  
Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії з 23 червня 2017 до 07 лютого 2019  
Срок действия с

**Продукція** Протипожежні муфти «ФЕНИКС» ППМ» 3824  
*Продукция* для вогнезахисного ущільнення проходки труб із поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду, код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
(зовнішніми діаметрами від 20 мм до 110 мм). код ДКПП, ОКП  
Клас вогнестійкості EI 180

**Відповідає вимогам** ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»  
*Соответствует требованиям* п. 6.3.1.3.5.8;  
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»  
п. 6.20;  
ДСТУ Б В.1.1-8:2003 «Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість»

**Виробник продукції** ООО «Этекс» (Росія),  
*Изготовитель продукции* Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино,  
ул. Строительная, д. 2

**Сертифікат видано** ТОВ «ПРОМАТ УКРАЇНА»,  
*Сертификат выдан* 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/Франка, 2/16, оф. 44, ЄДРПОУ 37472303.  
Доручення виробника ООО «Этекс» від 02.08.2016 № 6/н

**Додаткова інформація** Добровільна сертифікація.  
*Дополнительная информация* Продукція, що виробляється серійно з 22.06.2017 до 07.02.2019.  
Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності

**Сертифікат видано органом з сертифікації** ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
*Сертификат выдан органом по сертификации* юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;  
№ UA.P.166

**На підставі** Протокол сертифікаційних випробувань від 27.01.2017 № 2/СПР-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»  
*На основании* (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).  
Акт обстеження виробництва продукції від 12.12.2016 № 201/16 ОС «ЦСМВ».  
Акт відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.09.2016 ОС «ЦСМВ»

Заст. Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*



підпис

В.І. Приймаченко  
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28

№ 275560