



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0069797-14  
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 22 липня 2014 до 09 лютого 2015  
 Срок действия с

Продукція **Вогнезахисне заповнення монтажних щілин силіконом 'PROMASEAL'** **3824 90 70 00**  
 Продукция код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам **п. 2.10 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1 4-98\* 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу (межі) вогнестійкості EI 180 системи вогнезахисного заповнення монтажних щілин загальною глибиною не менше 140 мм та шириною до 50 мм з матеріалу 'PROMASEAL' (силікон) в огорожувальній конструкції. Гарантійний термін служби вогнезахисного заповнення монтажних щілин силіконом 'PROMASEAL' не перевірявся за відсутністю вимог нормативної документації**  
 Соответствует требованиям код ДКПП, ОКП

Виробник продукції **Фірма 'Eternit NV' (Бельгія),**  
 Изготовитель продукции **адреса: Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium**

Сертифікат видано **ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',**  
 Сертификат выдан **адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/Л.Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303. Доручення фірми 'Eternit NV' (Бельгія) від 08.07.2014**

Додаткова інформація **Вогнезахисне заповнення монтажних щілин силіконом 'PROMASEAL', що виробляється серійно з 22.07.2014 до 09.02.2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності**  
 Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013) т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua**  
 Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 117 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 26.05.2008 № 8/СПР-08 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації № 2Н365 від 10.04.2008)**  
 На основании

Керівник органу з сертифікації **А.В. Кучмійов**  
 Руководитель органа по сертификации **підпис ініціали, прізвище**



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76