



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0069845-14
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 22 липня 2014 до 09 лютого 2015
 Срок действия с

Продукція **Вогнезахисне заповнення монтажних щілин сухою сумішшю**
 Продукция **'PROMASTOP MG III'**

3824 90 70 00
 код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
 Соответствует требованиям

п. 2.10 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1 4-98* 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу (межі) вогнестійкості EI 180 системи вогнезахисного заповнення монтажних щілин вогнезахисною сухою сумішшю загальною глибиною не менше 140 мм та шириною до 50 мм з матеріалу 'PROMASTOP MG III' в огорджувальній конструкції. Гарантійний термін служби вогнезахисного заповнення монтажних щілин сухою сумішшю не перевірявся за відсутності вимог нормативної документації

Виробник продукції **Фірма 'Eternit NV' (Бельгія),**
 Изготовитель продукции **адреса: Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium**

Сертифікат видано **ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',**
 Сертификат выдан **адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/І.Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303. Доручення фірми 'Eternit NV' (Бельгія) від 08.07.2014**

Додаткова інформація **Вогнезахисне заповнення монтажних щілин сухою сумішшю 'PROMASTOP MG III', що виробляється серійно з 22.07.2014 до 09.02.2015. Здійснюється**
 Дополнительная информация **технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності**

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України,**
 Сертификат выдан органом по сертификации **01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013) т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua**

На підставі **Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 117 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол**
 На основании **сертифікаційних випробувань від 26.05.2008 № 8/СПР-08 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації № 2Н365 від 10.04.2008)**

Код органу з сертифікації
 Код органа по сертификации



(Handwritten signature)
 підпис

А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76