



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0069885-14

Зареєстровано в Реєстрі за №  
 Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **22 липня 2014** до **08 лютого 2015**  
 Срок действия с

Продукція Система 'PROMASTOP' для виготовлення кабельних проходок  
 Продукция

6806 90 00 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам  
 Соответствует требованиям

пп. 2.14, 4.18 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-8: 2003 'Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість' щодо класу (межі) вогнестійкості EI 120 кабельної проходки загальною товщиною 220 мм, що виконана з модульних блоків 'PROMASTOP®', з застосуванням в конструкції кабельної проходки мастики 'PROMASTOP®-Systemkitt-N' для ущільнення отворів між кабелями та модульними блоками. Гарантійний термін служби системи 'PROMASTOP' для виготовлення кабельних проходок за відсутності вимог нормативної документації не перевірявся

Виробник продукції  
 Изготовитель продукции

Фірма 'Promat GmbH' (Німеччина),  
 адреса: Scheifenkamp 16, DE-40878 Ratingen, Germany

Сертифікат видано  
 Сертификат выдан

ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',  
 адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/Л.Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303.  
 Доручення фірми 'Promat GmbH' (Німеччина) від 01.07.2014

Додаткова інформація  
 Дополнительная информация

Система 'PROMASTOP' для виготовлення кабельних проходок, що виробляється серійно з 22.07.2014 до 08.02.2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Гарантійний термін служби системи 'PROMASTOP' для виготовлення кабельних проходок відповідно до декларації фірми 'Promat GmbH' складає 50 (п'ятдесят) років

Сертифікат видано органом з сертифікації  
 Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,  
 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)  
 т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua

На підставі  
 На основании

Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 116 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 07.02.2007 № 3/СКП-07 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.05.2001 № UA 6.001.Н.145)

Державний центр сертифікації  
 Государственный центр сертификации



підпис

А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76