



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0070134-14

Зареєстровано в Реєстрі за №
 Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **22 липня 2014** до **08 лютого 2015**
 Срок действия с

Продукція Система з вогнезахисних плит 'PROMATECT-L500' для виготовлення ревізійних люків з класом (межею) вогнестійкості EI 60, з габаритними розмірами до 820 мм × 1 220 мм **6806 90 00 00**
 Код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам Система з вогнезахисних плит 'PROMATECT-L500' для виготовлення ревізійних люків з класом (межею) вогнестійкості EI 60, що складаються з рами (сталевий кутник розмірами 45 мм × 28 мм × 4 мм із закріпленою за допомогою саморізів із зовнішнього його боку плитою PROMATECT-L500 шириною 45 мм та завтовшки 20 мм) та з'ємного полотна (коробка зі сталевого листа завтовшки 1 мм із закріпленими за допомогою саморізів двома плитами 'PROMATECT-L500' завтовшки 20 мм кожна), між якими по периметру встановлено терморозширюючу самоклеючу стрічку 'TECNOFLAME' фірми 'MARVON S.r.l.' (Італія) завтовшки 2,5 мм. З'єднання з'ємного полотна та рами здійснюється за допомогою дванадцяти гвинтів. Гарантійний термін служби системи для вогнезахисту сталевих конструкцій не перевірявся за відсутністю вимог нормативної документації

Виробник продукції Фірма 'Promat GmbH' (Німеччина),
 Изготовитель продукции адреса: Scheifenkamp 16, DE-40878 Ratingen, Germany

Сертифікат видано ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',
 Сертификат выдан адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/Л. Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303.
 Доручення фірми 'Promat GmbH' (Німеччина) від 01.07.2014

Додаткова інформація Система з вогнезахисних плит 'PROMATECT-L500' для виготовлення ревізійних люків з класом (межею) вогнестійкості EI 60, що виробляється серійно з 22.07.2014 до 08.02.2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Гарантійний термін служби системи для вогнезахисту сталевих конструкцій відповідно до декларації фірми 'Promat GmbH' складає 50 (п'ятдесят) років

Сертифікат видано органом з сертифікації Державний центр сертифікації ДСНС України,
 Сертификат выдан органом по сертификации 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)
 т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua

На підставі Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 116 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 30.09.2008 № 79-08 ВЛ ТОВ 'ПОЖТЕСТ' (атестат акредитації від 12.03.2001 № UA 6.001.Н.793, свідоцтво про поновлення терміну дії атестату до 11.03.2010)



(Handwritten signature)
 підпис

А.В. Кучміюв

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76