



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0070156-14

Зареєстровано в Реєстрі за № _____

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **22 липня 2014** до **08 лютого 2015**

Срок действия с _____

Продукція Манжети протипожежні 'PROMASTOP-UniCollar' для системи ущільнення проходок пластмасових труб (поліетиленових та з ПВХ) із зовнішнім діаметром від 32 мм до 200 мм

3824 90 70 00

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 2.14, 4.18 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-8:2003 'Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість' щодо класу (межі) вогнестійкості EI 90 проходок пластмасових труб (поліетиленових та з ПВХ) через огорожувальні конструкції або протипожежні перешкоди з бетону або цегли загальною товщиною не менше ніж 200 мм за умови встановлення манжет протипожежних 'PROMASTOP-UniCollar' з обох боків проходки (для пластмасових труб із зовнішнім діаметром від 32 мм до 110 мм - по одній манжеті з кожного боку стіни, для пластмасових труб із зовнішнім діаметром більше 110 мм - по дві манжети з кожного боку стіни) та ущільненням будівельним цементним розчином отворів між трубами та бетоном(цеглою). Гарантійний термін служби манжет протипожежних 'PROMASTOP UniCollar' за відсутністю вимог нормативної документації не перевірявся

Виробник продукції

Изготовитель продукции

Фірма 'Promat GmbH' (Німеччина),
адреса: Scheifenkamp 16, DE-40878 Ratingen, Germany

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',
адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/Л. Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303.
Доручення фірми 'Promat GmbH' (Німеччина) від 01.07.2014

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Манжети протипожежні 'PROMASTOP-UniCollar' для системи ущільнення проходок пластмасових труб, що виробляються серійно з 22.07.2014 до 08.02.2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Гарантійний термін служби манжет протипожежних 'PROMASTOP-UniCollar' відповідно до декларації фірми 'Promat GmbH' складає 50 (п'ятдесят) років

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)
т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua

На підставі

На основании

Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 116 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 10.08.2006 № 4/СПР-06 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.05.2001 № UA 6.001.Н.145, свідоцтво про подовження терміну дії атестата до 20.05.2008)

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

А.В. Кучмійов

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

