



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0070167-14
 Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 22 липня 2014 до 08 лютого 2015
 Срок действия с

Продукція **Система для заповнення монтажних щілин вогнезахисною піною 'PROMAFOAM-C'** **3824 90 70 00**
 Продукция код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Відповідає вимогам **п. 2.10 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу (межі) вогнестійкості: EI 180 системи для заповнення монтажних щілин загальною глибиною не менше 140 мм та шириною до 30 мм вогнезахисною піною 'PROMAFOAM-C'; EI 150 системи для заповнення монтажних щілин загальною глибиною не менше 140 мм та шириною від 30 мм до 50 мм вогнезахисною піною 'PROMAFOAM-C'. Гарантійний термін служби системи для заповнення монтажних щілин не перевірявся за відсутністю вимог нормативної документації**
 Соответствует требованиям

Виробник продукції **Фірма 'Promat GmbH' (Німеччина),**
 Изготовитель продукции **адреса: Scheifenkamp 16, DE-40878 Ratingen, Germany**

Сертифікат видано **ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',**
 Сертификат выдан **адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/І.Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303. Доручення фірми 'Promat GmbH' (Німеччина) від 01.07.2014**

Додаткова інформація **Система для заповнення монтажних щілин, що виробляється серійно з 22.07.2014 до 08.02.2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Гарантійний термін служби системи для заповнення монтажних щілин відповідно до декларації фірми 'Promat GmbH' складає 50 (п'ятдесят) років**
 Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації ДСНС України,**
 Сертификат выдан органом по сертификации **01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013) т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua**

На підставі **Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 116 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 18.03.2008 № 2/СПР-08 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.05.2001 № UA 6.001.Н.145, свідоцтво про подовження терміну дії атестата до 20.05.2008)**
 На основании



(Handwritten signature)

А.В. Кучмійов
 ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76