



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0070170-14

Зареєстровано в Реєстрі за № \_\_\_\_\_

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **22 липня 2014** до **08 лютого 2015**

Срок действия с

**Продукція** Система для заповнення монтажних щілин вогнезахисним  
*Продукция* матеріалом 'PROMASEAL PL' та плитами з мінеральної вати

3824 90 70 00

код УКТ ЗЕД. ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

**Відповідає вимогам**

*Соответствует требованиям*

п. 2.10 ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1 4-98\* 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги щодо класу (межі) вогнестійкості EI 180 системи для заповнення монтажних щілин загальною глибиною не менше 140 мм та шириною до 50 мм, що складається з вогнезахисного матеріалу 'PROMASEAL PL' (глибина заповнення 30 мм) та плит з мінеральної вати 'Flat RoofBoard' (виробництво фірми 'ISOVER') густиною не менше 150 кг/м<sup>3</sup> (глибина заповнення 110 мм). Гарантійний термін служби системи для заповнення монтажних щілин не перевірявся за відсутності вимог нормативної документації

**Виробник продукції**

*Изготовитель продукции*

Фірма 'Promat GmbH' (Німеччина),  
 адреса: Scheifenkamp 16, DE-40878 Ratingen, Germany

**Сертифікат видано**

*Сертификат выдан*

ТОВ 'ПТК 'А плюс В Україна',  
 адреса: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва/І.Франка, 2/16, прим. 44, код ЄДРПОУ 37472303.  
 Доручення фірми 'Promat GmbH' (Німеччина) від 01.07.2014

**Додаткова інформація**

*Дополнительная информация*

Система для заповнення монтажних щілин, що виробляється серійно з 22.07.2014 до 08.02.2015. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Гарантійний термін служби системи для заповнення монтажних щілин відповідно до декларації фірми 'Promat GmbH' складає 50 (п'ятдесят) років

**Сертифікат видано органом з сертифікації**

*Сертификат выдан органом по сертификации*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,  
 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013)  
 т. (044) 461-91-31, website: dcs.gov.ua

**На підставі**

*На основании*

Звіт з перевірки та оцінки системи управління якістю щодо виробництва продукції від 28.12.2009 № 116 Державного центру сертифікації МНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 18.03.2008 № 2/СПР-08 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.05.2001 № UA 6.001.H/145, свідоцтво про подовження терміну дії атестата до 20.05.2008)

**Керівник органу з сертифікації**

*Руководитель органа по сертификации*



підпис

**А.В. Кучмійов**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76