



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.090.0006067-14
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 31 січня 2014 до 30 січня 2015
 Сроку действия с

Продукція Система для вогнезахисту сталевих конструкцій вогнезахисними
 плитами PROMATECT-L500 та плитами з мінеральної вати **6806 90 00 00**
 код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
 код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Сопоставляется требованиям

ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва' (пп. 2.10, 2.17 щодо межі вогнестійкості вогнезахисних плит); ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо межі вогнестійкості від R 90 (1,5 год.) до R 180 (3 год.) сталевих конструкцій з використанням вогнезахисних плит PROMATECT-L500 та плит мінеральної вати, середньою товщиною плит згідно з таблицею Додатку ДСТУ Б В.2.7-38.95 (ГОСТ 17177-94) 'Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань.' (пп. 7.2, 8.2)

Виробник продукції

Изготовитель продукции Фірма 'Promat International NV', Bornstraat 24 B-2830 Tisselt, Бельгія

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'СтілАрм', 03150, м. Київ, вул. Ямська, 72, код ЄДРПОУ 30264554
 (за дорученням фірми 'Promat International NV', Бельгія, від 29.11.2012 р.,
 термін дії 5 років)

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Продукція, що виробляється серійно з 31.01.2014 р. по 30.01.2015 р.
 Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз у рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Філія 'УКРЦИВІЛЬСЕПРОБУД' Державного підприємства
 'СЕПРОКІЇВБУДПРОЕКТ', т. (044) 527-93-84, свідоцтво про
 уповноваження від 18.12.2012 р. № UA.PN.090

На підставі

На основании

Протокол випробувань № 1С від 30.01.2014 р. випробувальна лабораторія ТОВ 'АГРОБУД-Є'
 (46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5, атестат акредитації № 2Т271 від 23.02.2012 р.),
 протокол випробувань на вогнестійкість № 132-12 від 28.12.2012 р. ВЛ ТОВ 'ПОЖТЕСТ'
 (с. Любарці, Київська обл., Бориспільський р-он, вул. Леніна, 1н,
 атестат акредитації № 2Н334 від 10.08.2012 р.).

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

С.Б.Маркітаненко
 ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна
 перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
 за тел. (044) 537-35-76

№ 040730



ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.090.0006067-14

« 31 » січня 2014

Зведена товщина сталевих конструкцій і умови їх облицювання системою для вогнезахисту, що складається з вогнезахисних плит PROMATECT-L500 та плит мінеральної вати, виробництва фірми "Promat International NV" (Бельгія) для забезпечення межі вогнестійкості сталевих конструкцій від R 90 (1,5 год.) до R 180 (3 год.)

№ п/п	Зведена товщина сталевих конструкцій (не менше), мм	Середня товщина системи для вогнезахисту сталевих конструкцій, мм	Межа вогнестійкості сталевих будівельних конструкцій, хвилини (години)
1	3,4	Вогнезахисні плити PROMATECT-L500 товщиною 20 мм та плит мінеральної вати товщиною 30 мм	R 90 (1,5)
2	4,1		R 90 (1,5)
3	12,2		R 180 (3,0)
4	3,4	Вогнезахисні плити PROMATECT-L500 товщиною 20 мм та плит мінеральної вати товщиною 50 мм	R 90 (1,5)
5	6,92		R 150 (2,5)
6	10,66		R 180 (3,0)

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



С.Б.Маркітаненко

підпис

ініціали, прізвище

№ 702373

